

Département de Haute-Garonne
Commune de Caubiac

PLAN LOCAL D'URBANISME

5.5

**INVENTAIRE DES RISQUES,
SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**



Géomètre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

Agence de MONTAUBAN
60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
montauban@urbactis.eu

Agence de NEGREPELISSE
4 Place Nationale
82800 NEGREPELISSE
negrepelisse@urbactis.eu

Agence de BOULOC
16 Rue Jean Jaurès
31620 BOULOC
boulloc@urbactis.eu

Agence de GRENADE
1289 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
grenade@urbactis.eu

ANNEXÉ À LA
DÉLIBÉRATION DU
04/11/2021, LE MAIRE



Dossier n°210333

Département de Haute-Garonne
Commune de Caubiac

PLAN LOCAL D'URBANISME

5.5.A

**INVENTAIRE DES POINTS
D'EAU INCENDIE**



Géomètre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

Agence de MONTAUBAN
60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
montauban@urbactis.eu

Agence de NEGREPELISSE
4 Place Nationale
82800 NEGREPELISSE
negrepelisse@urbactis.eu

Agence de BOULOC
16 Rue Jean Jaurès
31620 BOULOC
boulloc@urbactis.eu

Agence de GRENADE
1289 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
grenade@urbactis.eu

05 63 66 44 22
Numéro unique
www.urbactis.eu

508 710 043
APE : 7112 A, TVA Intracommunautaire : FR41508710043

ANNEXÉ À LA
DÉLIBÉRATION DU
04/11/2021, LE MAIRE



Dossier n°210333

ANNEXE 1

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU INCENDIE (P.E.I.) PUBLICS ET PRIVES

I – Inventaire des Points d'Eau Incendie : Listing.

Disponibilité des PEI :

La Mairie tranche les situations litigieuses : emploi restreint ou anomalies importantes. Les PEI retenus seront exclusivement disponibles ou indisponibles.

Les indisponibilités temporaires ne font pas l'objet de ce document.

PEI publics :

Les Points d'Eau Incendie (P.E.I.) publics sont au nombre de : 4

- Dont 3 sont disponibles (utilisables).
- Dont 1 est indisponible (inutilisable ou débit notoirement insuffisant).

PEI privés :

Les Points d'Eau Incendie (P.E.I.) privés sont au nombre de : 0

Maintenance, contrôle technique et reconnaissances opérationnelles :

PEI Publics : la maintenance est assurée par le gestionnaire des réseaux d'eau compétent, le Syndicat Mixte des Eaux et Assainissement (SMEA) sous l'égide du Syndicat Intercommunal des Eaux des Vallées du Girou de l'Hers de la Save et des Coteaux de Cadours (SIEVGHSCC), avec leurs moyens propres ou avec l'assistance d'un prestataire extérieur. La commune ou le gestionnaire organise tous les 2 ans le contrôle technique des PEI (mesures débit / pression) avec leurs moyens propres ou avec l'assistance d'un prestataire extérieur.

Le dernier contrôle technique réalisé par les personnels du prestataire SOCOTEC TOULOUSE date de 09/2016, complété par des données ponctuelles fournies les années suivantes à ce jour.

Les dernières reconnaissances opérationnelles réalisées par les personnels du SDIS datent de 08/2017, complétée par des données ponctuelles fournies les années suivantes à ce jour.

II – Cartographie associée à l'inventaire des PEI.

Ces PEI publics et privés sont présentés ci-après sur les éléments cartographiques donnés ci-joints :

- Listes des PEI publics avec leur état et leurs anomalies,
- Légende cartographique – Groupement Prévision (1 page de format A3)
- Plans d'implantation des PEI de la commune de CAUBIAC (3 pages de format A3)



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE

Contrôle des Poteaux et Bouches d'Incendie de la commune de :

INSEE :
31126

CAUBIAC

Service des Eaux :

SIEVGHSCC

EDITION DU : 04/09/2018

N°	TYPE	DEBIT SOUS 1 BAR	PRESSION	N°	ADRESSE	ETAT POINT EAU	DERNIERE MESURE
0001	PT 100MM	18 m3/h	4,2 bar(s)		PLACE	INDISPONIBLE	09/09/2016

ANOMALIES CONSTATÉES

Anomalie 5.2.1 DEBIT < 30M3/H

Précisions :

N°	TYPE	DEBIT SOUS 1 BAR	PRESSION	N°	ADRESSE	ETAT POINT EAU	DERNIERE MESURE
0002	PT 100MM	60 m3/h	3,7 bar(s)		ROUTE	DISPONIBLE	09/09/2016

ANOMALIES CONSTATÉES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE	DEBIT SOUS 1 BAR	PRESSION	N°	ADRESSE	ETAT POINT EAU	DERNIERE MESURE
0004	PT 100MM	44 m3/h	3 bar(s)		RUE	DISPONIBLE	09/09/2016

ANOMALIES CONSTATÉES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE	DEBIT SOUS 1 BAR	PRESSION	N°	ADRESSE	ETAT POINT EAU	DERNIERE MESURE
0005	PT 100MM	98 m3/h	6 bar(s)		ROUTE	DISPONIBLE	09/09/2016


ANOMALIES CONSTATÉES

Anomalie 3.1.4 VIDANGE HS

Précisions :

Listes des PEI publiques avec leur état et leurs anomalies,

1 Potomac Incident Report on 2013





Département de Haute-Garonne
Commune de Caubiac

PLAN LOCAL D'URBANISME

5.5.B

**INVENTAIRE DES RISQUES ET
DES ZONES DE RISQUE**



Géomètre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

Agence de MONTAUBAN
60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
montauban@urbactis.eu

Agence de NEGREPELISSE
4 Place Nationale
82800 NEGREPELISSE
negrepelisse@urbactis.eu

Agence de BOULOC
16 Rue Jean Jaurès
31620 BOULOC
boulloc@urbactis.eu

Agence de GRENADE
1289 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
grenade@urbactis.eu

05 63 66 44 22
Numéro unique
www.urbactis.eu

ANNEXÉ À LA
DÉLIBÉRATION DU
04/11/2021, LE MAIRE



Dossier n°210333

ANNEXE 2

INVENTAIRE DES RISQUES ET DES ZONES DE RISQUE

I – Inventaire des risques : vue synthétique.

II – Inventaire des risques : listes détaillées.

Listing des établissements recevant du public (ERP) :

Activité principale	Catégorie	Nom Etablissement	N°	Adresse	N°
L - Salles polyvalente, de spectacle, etc.	5	BATIMENT ASSOCIATIF COMMUNAL	2	RUE DE LA MAIRIE	1
W – Administration, bureaux.	5	MAIRIE	2	RUE DE LA MAIRIE	1
L - Salles polyvalente, de spectacle, etc.	4	SALLE POLYVALENTE	2	RUE DE LA MAIRIE	1

Listing des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : Aucun

Listing des exploitations agricoles ne nécessitant aucune DECI : Aucun

ADRESSE	RISQUE A DEFENDRE	SOLUTION ENVISAGEE :

Listing des exploitations agricoles nécessitant une DECI :

NOM	ADRESSE	TYPE DE RISQUE INCENDIE					N°
		STOCKAGE PAILLE FOIN	SILO DE STOCKAGE	PHOTO VOL- TAQUE	HABITA- TION	ELEVAGE	
FONTAN Régis	1623 ROUTE DE GARAC						1
BEGUE Pascal	2660 CHEMIN DES CRETES						2
MARQUETTI Vincent	1645 ROUTE D'ENCAUSSE						3
LAMARQUE Jacques	777 ROUTE DE GARAC						4
SERRES Bernard	569 ROUTE D'ENCAUSSE						5
POLLINI Jacques	1500 CHEMIN DES CRETES						6
MELAC Philippe	2 IMPASSE DE GOULARD						7
GROC Sylvie	1835 ROUTE DE CADOURS						8
FAGGION Adrien	1790 ROUTE DE CADOURS						9
IZARD Jérôme	927 ROUTE D'EMPERISSON						10
CAZEMANGE Thierry	1870 ROUTE D'EMPERISSON						11

SOULE Crescent	2238 ROUTE DE CADOURS						12

Listing des industries non ICPE ou activités particulières : Aucun

ADRESSE	ETABLISSEMENT	DECI
Aucun		

Autres édifices (servitudes d'utilité publique, monuments historiques, etc.) : Aucun

ADRESSE	ETABLISSEMENT	DECI
Aucun		

III – Eléments cartographiques.

Plans d'inventaire des risques et des zones de risque de la commune CAUBIAC (2 pages)

- L'inventaire des zones de risque est basé sur les données concernant le BATI mises en évidence par la CARTOGRAPHIE GEOCONCEPT de la commune.
- L'inventaire des zones de risques particuliers tient compte également de ceux soumis à une réglementation autonome (ERP, ICPE).

L'inventaire des risques et des zones de risque de la commune est présenté dans la cartographie ci-après suivant ci-dessous :

Légende des risques



ZONE DE RISQUE COURANT FAIBLE



ZONE DE RISQUE COURANT ORDINAIRE



ZONE DE RISQUE COURANT IMPORTANT

ZONE A RISQUE PARTICULIER :



ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement



EA Elevage agricole



ERP : Etablissement Recevant du Public

Inventaire des risques et des zones de risque de la commune de CAUBIAC