



PLAN LOCAL D'URBANISME

5. Annexes

5.3. Notice sur les capacités d'AEP et d'assainissement collectif des EU

| APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2016

Le Maire, Madame Brigitte BAUDET

5.	Annexes - Notice AEP EU	
Sommaire général		
1.	Données générales	4
2.	Alimentation en eau potable	6
2.1.	Le Syndicat d'eau potable du Clos Morant	6
2.2.	Les installations	7
2.3.	L'eau distribuée	7
2.4.	Les perspectives	8
2.5.	La défense contre l'incendie	9
3.	Assainissement des eaux usées	10
3.1.	La Communauté de Communes Valès Dunes	10
3.2.	Le patrimoine du service	11
4.	La gestion de déchets	14
4.1.	Les services du SMEOM	14
4.2.	Les tonnages	15
5.	Annexe	16

AVANT-PROPOS

Le document ici établi ne remplace pas les études techniques détaillées préalables à tout projet d'aménagement ou de construction. De même, les réseaux et ouvrages sont figurés sur les plans à titre indicatif, en application des documents fournis par la commune et/ou les gestionnaires des réseaux. Ils ne sauraient se substituer aux plans de récolement des réseaux qui devront être consultés en tant que besoin.

La commune de Cagny est située à la **périphérie sud-est de l'agglomération caennaise**, à 10 km de la capitale régionale, et à la jonction avec la plaine de Caen.

Le territoire communal s'étend sur une superficie de **846 hectares** pour une densité moyenne de l'ordre de **174 habitants au km²**.

La proximité de la RD613, de l'agglomération caennaise, du centre commercial régional Mondeville 2 et dans une moindre mesure de la ligne SNCF Paris-Cherbourg, font de ce territoire un site particulièrement attractif.

En 2012, Cagny compte 1 469 habitants, soit une baisse annuelle de l'ordre de -0.2% depuis 2007.


Les principaux objectifs de développement et d'aménagement de la commune définis à travers la révision de son document d'urbanisme sont les suivants :

- atteindre une population de **2 150 habitants à l'horizon 2025**, soit une croissance annuelle de l'ordre de 3,9% contre -1% sur la précédente décennie ;
- accroître le parc des résidences principales de **300 logements environ**, de manière à permettre l'accueil de nouveaux arrivants, et permettre la réalisation de 90 logements supplémentaires afin de répondre aux phénomènes de décohabitation et de vieillissement des ménages, ainsi qu'aux besoins liés au renouvellement du parc relativement importants sur la commune, soit au total une quarantaine de logements par an ;

Ces 400 nouveaux logements se répartiront comme suit :

- 310 logements par extension de la zone urbaine ;
- 90 logements par densification et/ou renouvellement urbain.

Conformément aux objectifs de densité du SCOT et du PLH (25 logements/ha de densité nette), et en retenant comme hypothèse programmatique la réalisation de 290 logements par extension du tissu urbain, environ 14 hectares de zones AU devraient donc être nécessaires pour permettre la réalisation du programme.



Les zones d'urbanisation futures définies dans le cadre du P.L.U. se situent chacune à proximité du réseau d'alimentation en eau potable.

La zone 1AU Est bénéficie à proximité de canalisations en PVC diamètres 140 et 160.
La zone 1AU Ouest bénéficie également d'une canalisation en fonte diamètre 200.

2.1 Le Syndicat d'Eau Potable du Clos Morant

En matière d'adduction la commune adhère au Syndicat Intercommunal d'Eau Potable du Clos Morant, à vocation unique, qui regroupe 4 communes :

- Banneville-la-Campagne ;
- Cagny ;
- Emieville ;
- Frénouville.

Soit une population desservie de 3861 habitants au 31 décembre 2014.

Le syndicat a confié jusqu'au 30 juin 2019, la gestion du service à **la société SAUR**, par une délégation de service public de type affermage.

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2.22 au 31 décembre 2014.

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 103.18 m³ par abonné au 31 décembre 2014, contre 97.08 m³ par abonné un an auparavant.

En 2014, la commune de Cagny représentait plus de 40% du nombre total de branchements du groupement.

NOMBRE DE BRANCHEMENTS PAR COMMUNE AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE

Commune	2013	2014	Evolution N/N-1
Banneville-la-Campagne	60	60	0%
Cagny	690	710	2.90%
Emieville	215	215	0%
Frénouville	750	754	0.53%
Total de la collectivité	1715	1739	1.40%
Evolution N/N-1		1.40%	

Le service dessert 1739 abonnés au 31 décembre 2014, soit une variation de +1.4% par rapport à 2013.

A partir du 1^{er} janvier 2014, RES'EAU reprend la compétence production de plusieurs contrats. Cela implique des modifications dans le calcul : dorénavant, les volumes produits sont considérés comme des imports depuis RES'EAU.

2.2 Les installations

2.2.1) Les installations de production de RES'EAU

L'eau distribuée provient du forage du Clos Morant, unité de distribution de Frénouville.

La station de production du Clos Morant-Emieville, mise en service en 1980, a une capacité nominale de 73 m³/h.

La source du Clos Morant est traitée par désinfection.

2.2.2) Les ouvrages de stockage

Le réservoir de Cagny dispose d'un volume de 1000 m³.

2.2.3) Le réseau

Le réseau du syndicat présente un linéaire total de 51 409 ml.

Les canalisations sont majoritairement en PVC et polyéthylène, de diamètres variant entre 32 et 200 mm.

Le rendement du réseau s'élevait à 92.55% en 2014.

2.3 L'eau distribuée

2.3.1) Les volumes d'eau

a) Volumes consommés

En 2014 les habitants de Cagny ont consommé **72 714 m³ d'eau**, soit une augmentation de 8,79% par rapport à l'année précédente. Cette consommation par ailleurs représente 40.5% du volume total consommé par le syndicat.

LES VOLUMES CONSOMMES HORS VEG (VENTE D'EAU EN GROS) EN M3

Commune	2013	2014	Evolution N/N-1
Banneville-la-Campagne	6 836	10 046	46.96%
Cagny	66 839	75 714	8.79%
Emieville	24 310	28 565	17.50%
Frénouville	68 505	68 108	-0.58%
Total de la collectivité	166 490	179 433	7.77%

b) Volumes mis en distribution

LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION EN M3

Désignation volume*	2013	2014
Volume produit	188 296	0
Volume importé	41	197 700
Volume exporté	0	0
Total volume mis en distribution	188 337	197 700
Evolution N / N-1		4.97%

* Vol mis en distribution= vol produits + vol importés – vol exportés

Les importations en 2014 provenaient pour 95m³ de la régie de Sannerville, et pour 197 605 m³ de SYMPERC-RES'EAU.

LES VOLUMES EN M³ IMPORTES ET EXPORTES

Désignation origine	2013	2014	Variation
Importation	22	195 329 m ³	887 759.1%
Production		0 m ³	
Volume mis en distribution		195 329 m ³	
Pertes		15 736 m ³	
Volume consommé autorisé		179 593 m ³	
Consommations comptabilisées		179 433 m ³	
Consommations sans comptage estimée		160 m ³	

2.3.2) La qualité de l'eau

L'eau distribuée présente globalement une bonne qualité physico-chimique. Toutes les analyses réalisées en 2014 sont conformes aux limites de qualité définies par le décret 2001-1220.

NATURE DE L'ANALYSE	TOTAL ANNUEL		
	Nombre analysé	Nombre conforme	% conformité
Contrôle sanitaire			
Bactériologique	15	15	100,0
Physico-chimique	15	15	100,0
Nombre total d'échantillons	15	15	100,0
TOTAL échantillons	15	15	100,0

2.4 Les perspectives

En 2014, le volume d'eau consommé sur le territoire de Cagny s'élève à 72 714m³ pour une population de 1469 habitants ; soit, 0.13 m³ d'eau par jour et par habitant.

En appliquant cette moyenne aux objectifs de croissance de la municipalité, il est possible d'estimer l'incidence des perspectives de développement démographique et économique prévus dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme.

Pour une population de 2°150 personnes fixée à échéance du P.L.U., soit un gain de 680 personnes environ par rapport à 2014, on obtient le résultat suivant :

$$\begin{aligned}
 0.13 \text{ m}^3 \times 680 \text{ hab} &= 88,4 \text{ m}^3/\text{jour} \\
 \text{Divers} &= 30,0 \text{ m}^3/\text{jour} \\
 \text{Total} &= 118,4 \text{ m}^3/\text{jour}
 \end{aligned}$$

On estime donc que la commune pourrait consommer 118,4 m³ supplémentaires par jour à échéance du P.L.U.

2.5 La défense contre l'incendie

Pour sa défense contre l'incendie, le territoire du syndicat dispose de 58 hydrants.

Dans le cadre de l'aménagement des zones à urbaniser, la défense incendie sera renforcée en fonction des exigences de sécurité publique.

3.1 La Communauté de Communes Valès Dunes

3.1.1) Les communes desservies

La communauté de communes Valès Dunes a confié par délégation de service public la gestion et l'entretien du réseau à la société SAUR par contrat de 11 ans ayant pris effet au 1^{er} juillet 2008. Les communes desservies sont Cagny, Emieville et Frenouville, soit un nombre d'habitant desservi par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif estimé à 3 861 habitants

3.1.2) Les chiffres clés

Au **31 décembre 2014**, le service de l'assainissement a facturé **1618 clients au total**, soit une augmentation de quasiment 1.19% par rapport à 2014 sur l'ensemble des communes desservies, et **une charge entrante de 2466 EH** (équivalents habitants). 674 clients étaient desservis sur Cagny au 31/12/2014, soit 18 clients supplémentaires (+2.74%) par rapport à l'année précédente. Près de 46% des clients sont donc des habitants de Cagny.

En 2014, le volume d'eau annuel assujéti à l'assainissement avant application des coefficients correcteurs est de 145 743m³ pour le groupement et de 61 488 m³ pour Cagny.

NOMBRE DE CLIENTS

Commune	2013	2014	Evolution N/N-1
CAGNY	656	674	2.74%
EMIEVILLE	203	203	0%
FRENOUVILLE	739	741	0.27%
Total de la collectivité	1 599	1 61 8	1.19%
		1.19%	

LES VOLUMES ANNUELS ASSUJETTIS A L'ASSAINISSEMENT PAR COMMUNE

Commune	2013	2014	Evolution N/N-1
CAGNY	57 475	61 488	6.98%
EMIEVILLE	17 601	17 262	-1.93%
FRENOUVILLE	66 908	66 993	0.13%
Total de la collectivité	141 984	145 743	2.64%
Evolution N/N-1		2.64%	

3.2 Le patrimoine du service

3.2.1) L'ouvrage de traitement

Les effluents sont traités par la **station d'épuration de Cagny**.

Mis en service en 2005, cet ouvrage dispose d'une **capacité nominale de 4 600 équivalents habitants**.

Filière eau	Type de traitement : boue activée aération prolongée (très faible charge) Filières de traitement : traitement secondaire ; dénitrification ; déphosphatation
Filière boue	Type de traitement : épaissement et déshydratation Filières de traitement : table d'égouttage

Le milieu récepteur est le fleuve de la Dives.

Capacité nominale	Organique kg/jour de DBO5	Hydraulique m ³ /jour	Equivalent habitant
Temps sec	276	900	4 600
Charge entrante en 2014	147.9 kg/j DBO5		2 466 E/H

3.2.2) Le réseau du syndicat et les postes de relèvement

a) Caractéristiques du réseau

Géré par la **SAUR**, le réseau de type séparatif s'étend sur un linéaire total de **29 666 ml**. Les canalisations sont essentiellement en amiante ciment et PVC, de diamètres compris entre 150 et 250 mm (refoulement : diamètres compris entre 90 et 110 mm).

6 postes de relèvement sont exploités sur le territoire desservi, dont 4 se situent sur Cagny.

b) Maintenance

Au cours de l'année 2014, les travaux réalisés par l'exploitant des équipements situés sur le territoire de Cagny ont essentiellement porté sur des postes de relèvement et sur la station d'épuration. Il s'agit :

- du PR de la Poste à Cagny : 3 interventions de remises en état de fonctionnement (télésurveillance et armoire électrique), 2 opérations préventives, renouvellement de sonde
- du PR Jacques Brel à Cagny : remises en état de fonctionnement de la télésurveillance et de l'armoire électrique, renouvellements de clapets
- du PR Henry Philippe : renouvellement d'une pompe de relèvement
- de la STEP : interventions de renouvellement de pompes doseuses chlore, de pompe poste toutes eaux, de pompe alimentation table d'égouttage (garantie), grosse réparation du panier de dégrillage motorisé (garantie)

1869 ml ont subi des opérations d'hydro-curage préventif.

Le réseau de collecte est très sensible aux eaux parasites en période pluvieuse et en période de nappe haute, lors de laquelle les eaux claires parasites représentent 2/3 du volume traité à la station d'épuration.

Sur l'exercice 2014, le volume d'eaux parasites est estimé à 173 000m³ soit 55% du volume d'effluents collecté par le réseau d'eaux usées, en diminution par rapport à 2013. La réhabilitation du réseau est à poursuivre.

La commune d'Emieville, appartenant à la communauté de communes Bois et Marais au dernier semestre 2015, est raccordée à la station de Cagny. Le délégataire préconise la mise en place d'un débitmètre électromagnétique afin de connaître le volume d'effluents provenant de la commune d'Emieville.

C) Les perspectives

A court terme, l'ensemble du réseau de Frénouville sera traité par la station d'Argences d'une capacité de 20 000 E/H, pour une charge actuelle de 7 000 E/H. Ainsi, la station du Clos Morant sera amené à ne plus traiter, pour l'essentiel, le réseau de Cagny, et de façon moindre celui d'Emieville, libérant ainsi à terme une capacité de traitement importante. La programmation des travaux de déstasse de la commune de Frénouville est prévue sur la période 2015-2016 avec la réalisation d'une canalisation de liaison Frénouville-Argences et parallèlement la construction d'une canalisation de rejet vers la Dives (pour plus d'information, cf. annexe).

Au-delà de la réserve de capacité actuelle (environ 1 900 E/H), permettant de répondre aux besoins générés par l'urbanisation de la zone 1AU du PLU, le raccordement à court terme de la commune de Frénouville à la station d'Argences permettra d'assurer le traitement des effluents générés par l'urbanisation projetée par la commune de Cagny. Par sécurité, cette dernière a jugé préférable de classer une partie des terrains en zone d'urbanisation différée (2AU) et de ne les ouvrir qu'une fois le raccordement de la commune de Frénouville effectif.

La commune adhère au **Syndicat Mixte d'Elimination des Ordures Ménagères de la Région d'Argences (S.M.E.O.M.)**, qui gère la collecte et le traitement des **recyclables secs**, des **encombrants**, des **déchets verts**, et des **ordures ménagères résiduelles**, sur un territoire accueillant une population de près de 22 000 habitants.



Carte du territoire du SMEOM de la région d'Argences

Population 2014 (Source INSEE)

4.1 Les services du SMEOM


Dans le cadre de ses compétences, le SMEOM gère la collecte en porte à porte des ordures ménagères, des déchets recyclables et du verre.

A Cagny le ramassage des déchets recyclables secs est effectué une fois tous les 15 jours et celui des ordures ménagères est réalisé une fois par semaine.

Les déchets verts sont à porter à la déchetterie située à Moult, ou à l'atelier municipal de Cagny.

4.2 Les tonnages

Depuis l'ouverture de la déchetterie, les tonnages déposés sont en hausse constante.



Depuis 2009 les tonnages d'encombrants¹ ont quasiment été multipliés par dix.

Après une chute des tonnages de déchets verts en 2010, les dépôts augmentent chaque année.

Depuis 2010, les tonnages de gravats inertes² déposés en déchetterie sont en baisse (-33% en 4 ans).

La courbe « Autres » correspond au cumul des tonnages des déchets détaillés page 14.


Evolution des tonnages de déchets déposés en déchetterie

Collecte		2012	2013	2014
OMR	tonnes	4 525,92	4 442,46	4 525,08
	kg/hab	219,88	210,67	211,82
Recyclables secs	tonnes	1 171,58	1 153,64	1 183,06
	kg/hab	56,92	54,71	55,38
Verre	tonnes	753,94	783,72	809,40
	kg/hab	36,63	37,17	37,89
Total collecte	tonnes	6 451,44	6 379,82	6 517,54
	kg/hab	313,42	302,55	305,09

Déchetterie		2012	2013	2014
Amiante		13,10	10,40	12,38
Bois		489,90	602,70	527,04
Carton		98,82	96,62	110,24
DDS		33,03	37,94	44,86
Déchets Verts		3 360,98	3 353,38	4 026,46
DEEE		173,40	185,81	198,28
Dons de meubles		15,18	21,70	16,18
Gravats inertes		1 897,83	1 872,12	1 785,30
Huiles Moteur		6,84	8,34	10,61
Lampes		0,31	0,43	0,27
Métaux		218,49	216,75	227,22
Piles		0,80	1,01	0,90
Pneus		14,60	20,95	11,17
Radiographies				0,16
Textiles		15,41	14,90	17,08
Encombrants		860,30	1 159,84	1 154,74
Total déchetterie	tonnes	7 198,99	7 602,89	8 142,88
	kg/hab	349,74	360,55	381,17
Collecte + déchetterie	tonnes	13 650,43	13 982,71	14 660,42
	kg/hab	663,16	663,10	686,25

Source : rapport annuel SMEOM 2014

ANNEXE – AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES



Argences, le 07 avril 2015

TECAM
12, voie des Alliés
14 440 DOUVRES LA DELIVRANDE

Objet : Arrêt de projet du P.L.U. de Cagny

Monsieur,

Suite à votre courrier du 24 mars 2015, relatif à la révision du P.L.U. de Cagny, je peux vous donner les précisions suivantes.

- Dans la configuration actuelle, les eaux usées provenant des usagers de la commune sont collectées et traitées au niveau de la station d'épuration dite « du Clos Morant ». La capacité de cette station est de 4 600 eq/hab. Elle traite actuellement 2 700 eq/hab. Dans ce contexte la capacité d'accueil de la station est encore de 1 900 EQ/hab. Elle peut donc accueillir et traiter en l'état une première tranche d'urbanisation de 4 ha soit environ 250 eq/habitant. Ce projet reste compatible avec les perspectives immédiates de développement de Frénouville.
- A court terme, l'ensemble du réseau de Frénouville sera traité par la station d'Argences d'une capacité de 20 000 eq/hab pour une charge actuelle de 7 000 eq/hab. Ainsi la station du « Clos Morant » sera amenée à ne plus traiter, pour l'essentiel, que le réseau de Cagny ainsi que celui beaucoup plus restreint d'Emiéville, libérant ainsi une grande capacité de traitement des eaux usées. La programmation des travaux de délestage de la commune de Frénouville est prévue sur la période 2015-2016 avec la réalisation d'une canalisation de liaison Frénouville-Argences et parallèlement la construction d'une canalisation de rejet à la Dives selon les prescriptions de l'autorisation de fonctionnement de la station d'Argences. Les travaux correspondants ont été inscrits au budget primitif 2015 de la Communauté de communes.

Vous trouverez ci-joint copie des délibérations correspondantes de la Communauté de communes, ainsi que le rapport d'études sur les travaux correspondants réalisé par le cabinet Safège.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Président,

Xavier PICHON

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES
DU VAL ES DUNES**

1 rue Guéritot
14370 ARGENCES
☎ 02 31 15 63 70

Date de convocation
12.09.2014
Date d'affichage
12.09.2014

Nombre de délégués	
En exercice :	39
Présents :	30
Titulaires	29
Suppléants	1
Pouvoirs	5
Votants	35
20h16 Ar titulaire	1
Votants	36

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

L'an deux mille quatorze le dix-huit septembre à 20h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la salle polyvalente de la commune de Cléville, sous la présidence de M. Xavier PICHON, Président.

Etaient présents : MM. Alain LE FOLL, Patrice MARTIN, Mme Martine BUTEUX, MM. Amand CHOQUET, Michel COMBE, Dominique DELIVET, Mmes Brigitte FIQUET-ASSIRATI, Marie-Françoise ISABEL, MM. Michel LE MESLE, Philippe PESQUEREL, Mmes Florence SERANDOUR, Françoise JEANNE, Brigitte BAUDET, MM. Jean-Paul HAUGUEL, Eric MARGERIE, Mmes Laurence MAUREY, Gwenaëlle de MICHIEL (suppléante de Sophie de GIBON), Mme Coralie ARRUEGO, MM. Michel CRUCHON, André DUBREUIL, Philippe SALLEY, Mmes Régine ENEE, Monique PARIS, MM. Daniel BUISSON, Xavier PICHON, Mmes Céline VITCHEN, Nicolle MAUVAIS, Hélène GIBEAU, M. Claude FOUCHER, Mmes Jacqueline FREMONT, Monique GARNIER formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés : Mme Lydie MAIGRET (pouvoir à Michel COMBE), MM. Jacques-Yves OUIN (pouvoir à Amand CHOQUET), Patrick GRENTE (pouvoir à Philippe PESQUEREL), Mmes Nathaly MONROCQ (pouvoir à Florence SERANDOUR), Sophie de GIBON, MM. Eric DUVAL, Alain PORQUET, Hervé RUIZ, Mme Brigitte NATIVELLE (pouvoir à Céline VITCHEN).

Secrétaire de séance : Mme Brigitte BAUDET

N° 2014 / 94

**Objet :
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
STATION
D'EPURATION
D'ARGENCES ET
DE FRENOUVILLE**

La Communauté de Communes exerce la compétence assainissement collectif depuis le 1^{er} juillet 2013 sur l'ensemble de son territoire. La zone de collecte des eaux usées dispose désormais de deux stations d'épuration, l'une située à Argences d'une capacité de 20 000 équivalents habitants (EH), l'autre à Frénouville d'une capacité de 4 600 EH.

L'Agence de l'eau qui accompagne la CDC aussi bien pour les études que pour les investissements a souhaité qu'une étude globale des travaux d'assainissement nécessaires soit effectuée.

M. CHARLEUX du cabinet SAFEGE, chargé de l'étude sur les deux stations d'épuration communautaires, prend la parole pour présenter les conclusions de son analyse.

M. SALLEY s'interroge sur le nombre d'abonnés à «Val ès dunes».

M. CHARLEUX répond qu'il y a 4 864 abonnés. Il précise également que le coût actuel de l'assainissement est très bas.

M. DELIVET ajoute que le contexte économique est favorable pour effectuer de tels travaux, que les taux d'emprunts sont au plus bas. Il ne faudrait donc pas trop attendre avant de faire ces travaux.

Mme de MICHIEL demande s'il serait possible d'obtenir une aide pour l'assainissement non collectif, tel qu'un groupement entre les communes.

M. le Président précise que la Communauté de Communes ne peut pas aider financièrement les interventions sur les installations d'assainissement non collectif. En revanche, «Val ès dunes» peut intervenir pour accompagner les propriétaires concernés pour regrouper les demandes et obtenir des subventions.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide:

↳ d'approuver les préconisations et les conclusions de l'étude du cabinet SAFEGE,

↳ d'organiser une consultation de maîtrise d'œuvre après validation de la démarche par les services de l'Agence de l'eau,

↳ de solliciter les aides susceptibles d'être obtenues auprès de l'Agence de l'eau et tous autres organismes.



Pour extrait conforme
Le Président,

Xavier PICHON

PREFECTURE DU CALVADOS

01 OCT. 2014

COURRIER

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES
DU VAL ES DUNES**

1 rue Guéritot
14370 ARGENCES
☎ 02 31 15 63 70

Date de convocation
13.03.2015

Nombre de membres
En exercice : 10

Présents : 9
Votants 9
18h55 Arr. titulaire
Votants 10
19h05 Dép titulaire
Votants 9

N° 2015 / 16

Objet :

**Assainissement :
choix AMO rejet à la
Dives**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE**

L'an deux mille quinze le dix-neuf mars à 18h00, le Bureau Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni au siège de la Communauté de communes à Argences, sous la présidence de M. Xavier PICHON, Président.

Etaient présents : M. Xavier PICHON, Mme Marie-Françoise ISABEL, MM. Eric MARGERIE, Claude FOUCHER, Mmes Monique GARNIER, Régine ENEE, MM. Dominique DELIVET, Patrice MARTIN, Philippe PESQUEREL, Patrick GRENTE.

En prévision des travaux devant être réalisés pour permettre la création d'une canalisation de rejet entre la station d'Argences et la Dives et le rattachement de Frénouville à Argences, il convient de choisir un assistant à maîtrise d'ouvrage. L'offre du cabinet FEDD, moins-disante, est proposée pour un montant de 2 660 € HT.

Le bureau, après en avoir délibéré à l'unanimité :

☞ décide de retenir l'offre du cabinet FEDD, moins-disante, pour un montant de 2 660 € HT.



Pour extrait conforme
Le Président,

Xavier PICHON