CC GÂTINE ET CHOISILLES - PAYS DE RACAN

PLU

COMMUNE DE ST CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS (37)

Élaboration

ANNEXES

5.2

PLAN DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)

Source : CC GCPR - 2019

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de la CC Gâtine Choisilles- Pays de Racan en date du 04 mars 2020

Approuvant le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais.

Le Président,

Antoine TRYSTRAM

urbanism
l'innovation au service de nos métiers
URBANISME / PAYSAGE / ARCHITECTURE

LE MAÎTRE D'OUVRAGE

Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Le chêne Baudet

37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

L'ÉQUIPE

URBAN'ism

9 rue du Picard

37140 BOURGUEIL

SAFEGE
Ingénieurs Conseils

DIRECTION DÉLÉGUÉE OUEST

AGENCE DE TOURS

7-9 Rue du Luxembourg BP 37167
37071 TOURS CEDEX 2
Téléphone : 02 47 51 12 12
Télécopie : 02 47 51 53 00

DEPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE

S.I.V.M. DE L'ESCOTAIS

Programme 2007

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

3

Schéma directeur d'Alimentation en Eau Potable

PLAN DU RESEAU DE St CHRISTOPHE SUR LE NAIS

Indice	Date	Modification	Dessiné	Vérifié
a	24/01/07	Mise à jour du réseau AEP	AC	DG

Fond de Plan dressé par :

Code DAO :

AFFAIRE :	ECHELLE : 1/12 500	DESSINE : A.C.
DATE : Juillet 2005	PLAN N° : 01	VERIFIE : D.G.

LEGENDE :

- Canalisation Ø 150 ou 143.2 / 160
- Canalisation Ø 125 ou 125.8 / 140
- Canalisation Ø 100 ou 99.4 / 110
- Canalisation Ø 80 ou 81.4 / 90
- Canalisation Ø 60 ou 53 / 63
- Canalisation Ø 42 / 50
- Canalisation Ø 33.6 / 40
- Limite de Syndicat

F1+3P	Forage + 3 puits au lieu-dit "Planche Mercier"
F2	Forage au lieu-dit "Moulin de l'Image"
R1	Réservoir sur tour au lieu-dit "La Besnardière" 500 m³
R2	Bâche au sol au lieu-dit "Le Haut Vigneau" 200 m³
S1	Station de refoulement vers R1
S2	Station de surpression 3 x 5 m³/h à 83 m de HMT
S3	Station de surpression 3 x 20 m³/h à 56.90 m de HMT
Stab.	Stabilisateur de pression